

Brzesko, dn. 20.02.2024 r.

Do wszystkich oferentów

L.dz. 66 / 02 /2024

Dotyczy: zapytań z dni 12-15.02.2024 r. do postępowania pn: „Zaprojektuj i wybuduj: „Zadanie I - Wymiana odcinka sieci napowietrznej DN 600 na DN 300 od komory K3N do komory K5” oraz „Zadanie V - Wymiana odcinka sieci DN 600 na DN 300 od kotłowni K1 do komory K3N”

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt.12 SWZ "Oferty należy składać odrębnie na zadanie nr 1 oraz zadanie nr V..."? Czy w przypadku złożenia oferty na dwa zadania należy złożyć oddzielnie ofertę na zadania I i zadanie V?

ad 1

Ofertę należy złożyć korzystając z załącznika nr 9 – formularz oferta. W przypadku złożenia oferty tylko na jedno zadanie, w rubryce dla zadania drugiego należy postawić znak n/d lub wykreślić puste pola.

2. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie wadium (np. gwarancji ubezpieczeniowej) w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem, przesłane na adres e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl przed upływem terminu składania ofert.

ad 2

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium (np. gwarancji ubezpieczeniowej) w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem, przesłane na adres e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl przed upływem terminu składania ofert.

3. Czy w przypadku złożenia oferty na dwa zadania, Zamawiający dopuszcza złożenie jednej gwarancji ubezpieczeniowej, obejmujące zakresem dwa zadania.

ad 3

Zamawiający nie dopuszcza złożenia jednej gwarancji ubezpieczeniowej, obejmujące zakresem dwa zadania.

4. W związku z informacją otrzymaną podczas wizji lokalnej, dotyczącą konieczności zabudowy zaworów odcinających z odwodnieniem i odpowietrzeniem, prosimy o wyjaśnienie, w zakresie którego zadania należy uwzględnić powyższe zawory.

ad 4

Zawory z odwodnieniem i odpowietrzeniem należy przewidzieć w zakresie zadania nr 1 zgodnie z zasadami projektowania sieci ciepłowniczych.

Zadanie nr I



1. Czy w komorze zlokalizowanej na działkach na 3082/6 oraz 1316/32 mają zostać zaprojektowane i zamontowane zawory odcinające? Jeśli tak to prosimy o informację jakie (pełnoprzelotowe czy ze zredukowanym przelotem)?

ad 1

Należy przewidzieć zawory z pełnym przelotem.

2. W związku z koniecznością wykonania wycinki drzew w jaki sposób wycenić ewentualne nasadzenia?

ad 2

Koszty opłat za wycinkę drzew i krzewów oraz koszty nasadzeń zastępczych wynikające z konieczności pozyskania na etapie projektowania decyzji na wycinkę drzew i krzewów będą po stronie Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniu na wycinkę wydanym przez odpowiedni organ.

Zadanie nr V

1. Czy napowietrzną sieć ciepłowniczą pomiędzy komorą zlokalizowaną koło budynku ciepłowni, a budynkiem ciepłowni można wykonać jako sieć preizolowana w płaszczu HDPE odpornym na działanie UV?

ad 1

Napowietrzną sieć ciepłowniczą pomiędzy komorą zlokalizowaną koło budynku ciepłowni, a budynkiem ciepłowni należy wykonać jako sieć preizolowana w płaszczu spiro.

2. Czy zawory odcinające zamontowane w budynku ciepłowni mają być kołnierzowe?

ad 2

Należy przewidzieć montaż zaworów kołnierzowych.

3. Czy w komorze zlokalizowanej przy budynku ciepłowni przewidzieć odwodnienie sieci?

ad 3

Tak.

4. Jakie mają być parametry techniczne dla sieci teletechnicznej służącej do celów monitoringu?

ad 4

Zamawiający rezygnuje z wykonanie sieci teletechnicznej.

5. W jakim celu ma zostać sporządzony kosztorys inwestorski skoro zakres inwestycji jest zaprojektuj i wybuduj?



ad 5

Zamawiający wymaga przygotowania kosztorysu ofertowego.

Pytania z dnia 15.02.2024

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie ewentualne koszty - roszczenia finansowe właścicieli prywatnych nieruchomości, przez które przebiega przedmiotowa inwestycja związane z lokalizacją sieci ciepłowniczej na tych nieruchomościach powstałe na etapie projektowania i realizacji będą po stronie Zamawiającego.

ad 1

Wszelkie ewentualne koszty - roszczenia finansowe właścicieli prywatnych nieruchomości, przez które przebiega przedmiotowa inwestycja związane z lokalizacją sieci ciepłowniczej na tych nieruchomościach powstałe na etapie projektowania i realizacji będą po stronie Wykonawcy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że koszty opłat za wycinkę drzew i krzewów oraz koszty nasadzeń zastępczych wynikające z konieczności pozyskania na etapie projektowania decyzji na wycinkę drzew i krzewów będą po stronie Zamawiającego.

ad 2

Koszty opłat za wycinkę drzew i krzewów oraz koszty nasadzeń zastępczych wynikające z konieczności pozyskania na etapie projektowania decyzji na wycinkę drzew i krzewów będą po stronie Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniu na wycinkę wydanym przez odpowiedni organ.

3. Czy w związku z prawdopodobnym wysokim poziomem wód gruntowych, występującym wzdłuż trasy sieci ciepłowniczej na Zadaniu I, koszt odwadniania wykopów poprzez ciągłe wypompowywanie wody lub obniżanie poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez zastosowanie np. igłofiltrów w okresie realizacji sieci leży po stronie Zamawiającego, czy Wykonawca ma ująć w/w koszty w cenie oferty?

ad 3

Wykonawca powinien ująć w/w koszty w cenie oferty.

4. W pkt 6 SWZ podpunkt j. Zamawiający napisał, że wymaganym od Wykonawcy dokumentem, który musi być załączony do oferty jest „zaprojektowany „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - zał. nr 1 do specyfikacji/umowy (...),” Natomiast załącznik nr 1 do SWZ/umowy jest zatytułowany **PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY (PFU)**.

ad 4

Wymaganiem od Wykonawcy dokumentem, który musi być załączony do oferty jest „zaparafowany „PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY” - zał. nr 1 do specyfikacji/umowy.

5. Zamawiający załączył do SWZ Załącznik nr 2 tj. „Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.”, Załącznik ten nie jest wymieniony w SWZ w punkcie 6. Wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które muszą być załączone do oferty.

Prosimy o potwierdzenie, że w/w załącznik należy załączyć do Oferty.

ad 5

Zamawiający wymaga załączenia do oferty Załącznika nr 2 tj. „Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.”

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią zmiany w SWZ.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

PREZES ZARZĄDU



Jakub Mamak