

Brzesko, dn. 22.02.2024 r.

**Do wszystkich oferentów**

L.dz. 71/02/2024

**Dotyczy: zapytań z dnia 21.02.2024 r. do postępowania pn: „Zadanie VII – Wymiana odcinka sieci magistralnej w ciągu ulic: Legionów, Piłsudskiego, Brzezowiecka, Kwiatowa, Czarnowiejska (K21-K25)”**

1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w związku z wyłączeniem odcinka A-B z zakresu przetargu są wykonane obliczenia statyczne, wytrzymałościowe uwzględniające podwójny system sieci ciepłowniczej i czy będzie konieczne wykonanie punktów stałych?

**Ad 1**

**Dokumentacja w tym została zmodyfikowana przez projektanta. Łączenie sieci tradycyjnej z preizolowaną należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.**

2. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w miejscach przechodzenia sieci pod przeszkodami terenowymi, gdzie Wykonawca ma wprowadzić rurę osłonową należy przewidzieć zamulenie pustej przestrzeni pomiędzy ścianami kanału a rurą osłonową?

**Ad 2**

**Zgodnie z dokumentacją techniczną „pkt 5.7 Przekroczenie przeszkód terenowych”.**

3. Czy Inwestor/Zamawiający posiada projekty oraz niezbędną dokumentację do odtworzenia garaży?

**Ad 3**

**Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do odtworzenia garaży. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.**

4. Czy Inwestor/Zamawiający posiada schemat istniejących komór? Jest niezbędny do prawidłowego oszacowania ilości gruzu do utylizacji oraz zakupu piasku na zasypianie sieci.

**Ad 4**

**Celem prawidłowego oszacowania ilości gruzu do utylizacji oraz zakupu piasku na zasypianie sieci Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.**

5. Wykonawca prosi o informację czy jest zgłoszenie – zgoda na wycinkę drzewa?

**Ad 5**

**Na terenie przedmiotowej inwestycji brak zieleni wymagającej pozwolenia na wycinkę.**

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia mówi jedynie o terminie do jakiego maksymalnie sieć musi być gotowa do przesyłu ciepła.

Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie i doprecyzowanie czy sieć może być wyłączona na cały okres prowadzenia robót, czy należy przewidzieć wykonanie by-passów?

**Ad 6**

**Zamawiający dostarcza ciepło jedynie w sezonie grzewczym. Sieć ciepłna nie pracuje w okresie po zakończeniu sezonu grzewczego czyli od maja (w zależności od daty zakończenia sezonu) do końca sierpnia.**

7. Co w przypadku wykrycia uszkodzenie, zasypania kanału, który ma być wykorzystany do wykonania przepustu pod przeszkodą terenową? Czy w takim przypadku Inwestor/Zamawiający przewiduje zlecać prace dodatkowe?

**Ad 7**

**Zamawiający nie przewiduje zamówienia prac dodatkowych w tym zakresie.**

8. Czy Inwestor/Zamawiający posiada inwentaryzację istniejących kanałów, które mają być wykorzystane do zrobienia przepustów?

**Ad 8**

**Zamawiający dysponuje jedynie dokumentacją projektową.**

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią zmiany w SWZ.

PREZES ZARZĄDU  
*Jakub Mamak*

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x a/a