

Brzesko, dn. 12.06.2024 r.

**Do wszystkich oferentów**

L.dz. 198/06/2024

**Dotyczy:** zapytania z dnia 11.06.2024 r. do postępowania nr MPEC.DT.2024.12, pn: Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłych dla budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1 i 3 oraz handlowo usługowego przy ul. Leg. Piłsudskiego 19.

1. Dzień dobry,

Bardzo proszę o udzielenie informacji jakie należy przywidzieć moce na ciepłą wodą użytkową dla poszczególnych węzłów.

**Ad 1**

**Na potrzeby ciepłej wody użytkowej należy przewidzieć moc na poziomie  $Q_{cwu} = 100$  [kW]. Dotyczy to wszystkich węzłów.**

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią zmiany w SWZ.

PREZES ZARZĄDU

*Jakub Mamak*

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x a/a