

Brzesko, dn. 06 grudnia 2024 r.

L.dz. 446.../12/2024.

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Budowa kotła wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku” nr sprawy MPEC.DT.2024.14

1. Prosimy o odpowiedź czy dla technologii kotła zasobnik przytłokowy jest bezwzględnie wymagany?

Zasobnik przykotłowy nie jest wymagany, jeśli technologia dostawcy ma inne skuteczne rozwiązanie techniczne gwarantujące stabilność dozowania paliwa do układu.

Główna Księgowa
PROKURENT


Jadwiga Rąpała

Zastępca
dyrektora technicznego ds. rozwoju
PROKURENT


Jakub Koslecki