

Brzesko, dn. 10 grudnia 2024 r.

L.dz. 455/12/2024.

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Budowa kotła wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku” nr sprawy MPEC.DT.2024.14

1. Prosimy o ujednoczenie zapisów PFU w zakresie rozmieszczenia obiektów budowlanych: hali kotłów i 7 dobowego magazynu biomasy zgodnie z załączonym projektem budowlanym.
Zamawiający udostępnił na stronie www.jednolitytekst.pfu.gov.pl. Zamawiający w poprzednich pytaniach umieszczał informację iż rozmieszczenie obiektów ma być zgodne z pozwoleniem na budowę. Ta informacja jest podana w przetargu od początku procedury przetargowej.
2. Zgodnie z pkt 1.4.8 PFU dotyczącym ruchu próbnego: „Ruch próbny zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych etapach trwających co najmniej 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy kotła każdy. W pierwszym etapie będzie spalana biomasa o wilgotności 50% a w drugim etapie o wilgotności 8 %.”. Czy powyższy zapis należy rozumieć jako wymaganie wykonania dwóch rozruchów każdy trwający co najmniej 72 godziny dla różnych wilgotności paliw? Prosimy o udzielenie informacji.
Zamawiający potwierdza, że Ruch Próbnny zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych etapach trwających co najmniej 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy kotła każdy. W pierwszym etapie będzie spalana biomasa o wilgotności 50% a w drugim etapie o wilgotności 8 %.
3. Prosimy o potwierdzenie informacji, Czy oferent ma przewidzieć wykonanie instalacji CCTV dla nowoprojektowanej kotłowni objętej niniejszym postępowaniem? Jeżeli tak, prosimy o podanie lokalizacji oraz ilości kamer.
Zamawiający wymaga wykonania instalacja telewizji przemysłowej monitorującą obiekty ciepłowni 2 szt. i wiaty magazynowej 1 szt., wewnątrz obiektu 2 szt., urządzenia transportu biomasy do kotła 1 szt., odpylanie i odpopielanie 1 szt.. Lokalizacja do ustalenia w trakcie budowy.
4. W związku z tym, że wpłynęła do Państwa prośba o ujednoczenie zapisów PFU prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.01.2025 r. Dodatkowy czas pozwoli nam na dokładne skalkulowanie oferty. Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.
Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie czasu składania ofert.