

Brzesko, dn. 5 grudnia 2024 r.

L.dz. 445/12/2024.

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Budowa kotła wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku” nr sprawy MPEC.DT.2024.14

1. W zawiązku z odpowiedziami które pojawiły się na stronie Zamawiającego, ponownie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 03.01.2025 r. Swoją prośbę motywujemy przede wszystkim złożonością tematu, a także chęcią złożenia Państwu możliwie najlepszej i rzetelnej oferty. Dłuższy czas na jej przygotowanie wpłynie korzystnie na jakość przedstawionych ofert. Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

2. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/ montażu (CAR/EAR)- Zwracamy jednak uwagę, iż Zamawiający zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 7 lit. B projektu umowy wymaga, aby dla klauzul nr 115 i 201 franszyza redukcyjna nie przekraczała 10.000 PLN. W naszej ocenie jest to surowy wymóg, który sprawi, że wszyscy lub prawie wszyscy ubezpieczyciele odmówią złożenia oferty zawierającej taki zapis. Prosimy o zgodę na ustalenie franszyzy redukcyjnej dla tych dwóch klauzul w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 10 000 PLN.

Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z zapisem: zgodę na ustalenie franszyzy redukcyjnej dla tych dwóch klauzul w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 10 000 PLN.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenia gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium w formie elektronicznej.

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający dopuszcza złożenia gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium w formie elektronicznej.

4. Prosimy o potwierdzenie informacji, że woda zasilająca sieć spełnia wymagania normy PN-85/C-04691. Jeżeli nie, prosimy o informację jaką normę spełnia obecnie woda sieciowa.

Powyższe informacje zawarte są na stronie RPWIK Sp. Z o.o. w Brzesku w zakresie norm i jakości wody wodociągowej.