

L.dz.

Brzesko dn. 23.05.2025 r.

Dotyczy: zadanie: „Modernizacja rozdzielni 15 kV Kotłownia Brzesko”.

Pytanie nr 1.

W związku z odbytą wizją lokalną oraz wynikającą z niej techniczną potrzebą doprecyzowania zapisów SWZ, zwracamy uwagę, że w SWZ zabrakło wzmianki o potrzebie zmodernizowania pola 3 i 11 (łącznikowego pomiędzy Tauronem a MPEC Brzesko) w celu dostosowania funkcjonalności nowo dostarczanego pola 1 i 13 (pola transformatorowe) do wyłączonej z zakresu postępowania modernizacji pola 2 oraz 12 (pola rezerwowe liniowe) i 4 oraz 10 (pola pomiarowe) tj. zakres osobnego kontraktu, który jest elementem do uzgodnienia z Wykonawcą modernizacji pól pomiarowych i rezerwowych liniowych. W takiej formie zapisów SWZ wymianie podlegają tylko elementy wskazane (pole 2 i 12) co pozostawia pole 11 oraz pole 3 poza zakresem jakiegokolwiek modernizacji i prowadzi do tego, że aby zachować poprawność wykonania i ujednolicenia ofercie są zobowiązani do modernizacji pól 3 i 11. W przypadku nieuwzględnienia modernizacji pola 3 i 11 w ramach zakresu SWZ Zamawiający może otrzymać zróżnicowane oferty, które poza ceną będą się różnić zakresem technicznym co w konsekwencji doprowadzi do problemu z działaniem instalacji elektroenergetycznej oraz związane będzie z problemem odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców w zakresie wykonanych prac. Aby oferty złożyli poprawnie techniczną i cenową ofertę prosimy o potwierdzenie, że modernizacja pola 3 i 11 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zadanie „Modernizacja rozdzielni 15 kV Kotłownia Brzesko” nie dotyczy modernizacji pól 3 i 11.

Pola 3 oraz 11 zostaną zmodernizowane na podstawie osobnego postępowania.

Główna Księgowa
PROKURENT

Jadwiga Rąpała

Jakub Kostecki

Dyrektor ds. technicznych
PROKURENT

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

1 x strona internetowa www.mpec.brzesko.pl