

Brzesko, dn. 28.05.2025 r.

Do wszystkich oferentów

L.dz. 139/05/2025

Dotyczy: zapytań z dnia 27.05.2025 r. do postępowania pn.: *Dostawa materiałów preizolowanych dla MPEC Brzesko na sezon inwestycyjno-remontowy 2025.*
Sprawa nr MPEC.DT.2025.2

Pytanie nr 1

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.06.2025.

Pozwoli to nam na rzetelne przygotowanie oferty oraz spowoduje, że Zamawiający otrzyma większą ilość ofert dzięki czemu postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne co z pewnością jest intencją Zamawiającego.

Pytanie nr 2

W materiałach przetargowych Zamawiający zapisał „Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wyniki badań zespołu rurowego na ścinanie zarówno w kierunku osiowym i w kierunku stycznym w temperaturze 23°C oraz w kierunku osiowym w temperaturze minimum 140°C wykonane przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje PCA. „ Prosimy o dopuszczenie badań wykonanych zgodnie z normą, o której wspomina Zamawiający ze wszystkich niezależnych akredytowanych laboratoriów znajdujących się na terenie obszaru Unii Europejskiej, które posiadają do tego typu badań akredytacje niekoniecznie z PCA.

Producenci systemów preizolowanych nie mają obowiązku wykonywania tego typu badań jedynie w laboratoriach mających akredytacje PCA.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 03.06.2025 r. do godziny 12:00. Jawne otwarcie nastąpi w dniu 03.06.2025 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna – parter).

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza badania wykonane zgodnie z normą, we wszystkich niezależnych akredytowanych laboratoriach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, które posiadają do tego typu badań akredytacje.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x a/a