

Brzesko, dn. 19.08.2025 r.

Do wszystkich oferentów

L.dz. 222/2025

Dotyczy: zapytań z dnia 19.08.2025 r. do Zapytania ofertowego nr MPEC.DT.X na wykonanie i dostarczenie węzłów cieplnych

Pytanie nr 1.

Dzień dobry,

Prosimy również o informację, czy węzły należy projektować w oparciu o schematy technologiczne załączone do projektów węzłów przy ul. Błękitnej oraz Czarnowiejskiej (przy założeniu 2 regulatorów różnicy ciśnień osobnych dla obiegu c.o. i c.w.u oraz 2 liczników ciepła). Chodzi przede wszystkim o wrysowane przetworniki ciśnienia po stronie wysokich parametrów, na zasilaniu i powrocie niskich parametrów c.o. oraz cyrkulacji i o zawór zwrotny za pompą obiegu c.o.? Czy kierować się wyłącznie wytycznymi z załącznika nr 2 – Specyfikacja węzłów? (wg specyfikacji przetwornik ma być jedynie na powrocie niskiego parametru c.o., nie ma też wzmianki o zaworze zwrotnym za pompą c.o.).

Niektóre informacje ze specyfikacji urządzeń w projekcie a załącznikiem nr 2 są inne (jest np. informacja o dodatkowym czujniku temp. na powrocie niskich parametrów c.o.).

Czy dla powyższych węzłów należy zgodnie z informacją zawartą w projekcie wycenić zasobnik 700l?

Czy dla obiegu c.o. również należy wycenić termostat?

Odpowiedź nr 1

Należy kierować się wyłącznie wytycznymi z załącznika nr 2 – Specyfikacja węzłów. Dla powyższych węzłów należy wycenić zasobniki o pojemności 700 l. Dla obiegu c.o. również należy wycenić termostat.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a