

Brzesko, dn. 05.12.2025 r.

Do wszystkich oferentów

L.dz. 387/12/2025

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zadane w sprawie postępowania pn: Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW – MPEC.DT.2025.5

Odpowiedzi na pytanie

Pytanie 30

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje transformatora 1 600 kVA oraz wskazanie czy ma być on wykonany jako suchy czy olejowy?

Odpowiedź:

Transformator ma być suchy żywiczny. Moc znamionową pozorną transformatora dobiera Wykonawca.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 12.12.2025 r., na godzinę 14.00.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 12.12.2025 r., na godzinę 14.15.