

Brzesko, dn. 15.05.2026 r.

Do wszystkich Oferentów

L.dz. 146/05/2026

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące zadania pn.: „Remont komina przemysłowego H100 w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku”

Pytanie 1

Proszę o podanie średnicy zewnętrznej komina na poziomie 0,00m i +100,00 m.

Odpowiedź:

- Średnica zewnętrzna na poziomie 0,00 m wynosi 654 cm.
- Średnica zewnętrzna na poziomie 99,70 m wynosi 414 cm.

W załączniku nr 03 przedstawiony jest rysunek techniczny komina.

Pytanie 2

Proszę o podanie wysokości najwyższego budynku w okolicy ciepłowni lub na terenie samej ciepłowni.

Odpowiedź:

Na terenie ciepłowni MPEC Brzesko znajdują się trzy budynki. Najwyższym obiektem kubaturowym jest budynek Kociołni Rejonowej o wysokości 19,50 m. Ponadto na terenie obiektu zlokalizowany jest komin kociołni biomasowej o wysokości ok. 20 m oraz infrastruktura technologiczna instalacji kogeneracyjnej o wysokości ok. 20 m.

Pytanie 3

Proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty z dnia 20.05 na dzień 27.05 lub inny zaproponowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 27.05.2026 r. do godziny 11:00. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2026 r. o godzinie 11:15 (sala konferencyjna na drugim piętrze).

W załącznikach nr 04 i 05 przekazujemy fotografie przedstawiające wierzchołek komina z infrastrukturą.

Z poważaniem

Otrzymują:
1 x www
1 x a/a